AgroLab
Laboratorio di analisi chimiche ambientali

TÜV AUSTRIA
ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001
ZERTIFIKAT NR. 20 100 151437086
TÜV AUSTRIA CERT GMBH

Laboratorio accreditato dal Servizio Fitosanitario della Regione Calabria
(Prot. 5398/12450 del 21/05/04 e 5747/13781 del 3/10/05)

SPETT. DECA SRL
ZONA IND. SAN PIETRO LAMETINO
COMP. PIATTAFORMA DEPURATIVA
LAMEZIA TERME (CZ)

Certificato analisi Prot. Gen. A 569/17

Denominazione Campione: "ACQUA DI SCARICO IN ENTRATA AL DEPURATORE DI "LAMEZIA TERME (CZ)".

Data prelievo: 31/07/17; data ricevimento: 31/07/17; data inizio prove: 31/07/17; data termine prove: 07/08/17.

Campionamento: effettuato da dr. Sdanganelli.

DATI ANALITICI ai sensi della tabella 3 All. 5, D. lgs 152/2006

Parametri §	Risultato	Valore Limite
pH	6,95	5,5 - 9,5*
B.O.D.$_5$ a 20°C	250 mg O_2/l	≤ 250 mg O_2/l*
C.O.D.	512,4 mg O_2/l	≤ 500 mg O_2/l*
Solidi Sospesi Totali	181 mg/l	≤ 200 mg /l*
Tensioattivitotali MBAS	1,4 mg /l	≤ 4 mg /l*
Grassi ed oli animali e vegetali	< 10 mg/l	≤ 40 mg /l*
Fosforo totale (P)	2,32 mg/l	≤ 10 mg /l*
Azoto totale (N)	312 mg/l	//
Solidi sedimentabili	< 1 ml/l	//

(I dati riportati si riferiscono esclusivamente al campione analizzato in laboratorio).

§ SECONDO METODI UFFICIALI APAT IRSA-CNR 29/2003.

* DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 (ALLEGATO 5, TABELLA 3): *SCARICO IN FOGNATURA.*

Lamezia Terme, 07/08/2017.

Il responsabile,
Dott. Antonio Sdanganelli

ORDINE NAZIONALE DEI GEOLOGI – DOTTORE PROFESSIONALE – DOTTOR ANTONIO SDANGANELLI N. 43657

Agrolab
di Sdanganelli Dr Antonio
Laboratorio certificato con il sistema di gestione EN ISO 9001:2008
Loc. Marinella 88040 Lamezia Terme (CZ) tel. e fax 0968.53620
p.iva 02374030795