AgroLab
Laboratorio di analisi chimiche ambientali

TÜV AUSTRIA
TÜV AUSTRIA CERT ÖMER

Laboratorio accreditato dal Servizio Fitosanitario della Regione Calabria (Prot. 5398/12450 del 21/05/04 e 5747/13781 del 3/10/05)

SPETT. DECA SRL
ZONA IND. SAN PIETRO LAMETINO
COMP. PIATTAFORMA DEPURATIVA
LAMEZIA TERME (CZ)

Certificato analisi Prot. Gen. A 790/16

Denominazione Campione: "ACQUA DI SCARICO IN ENTRATA AL DEPURATORE DI "LAMEZIA TERME (CZ)".

Data prelievo: 30/12/16; data ricevimento: 30/12/16; data inizio prove: 30/12/16; data termine prove: 05/01/17.

Campionamento: effettuato da dr. Sdanganelli.

DATI ANALITICI ai sensi della tabella 3 All. 5, D. lgs 152/2006

Parametri §	Risultato	Valore Limite
pH	6,92	5,5 - 9,5*
B.O.D.$_5$ a 20°C	240 mg O_2/l	≤ 250 mg O_2/l*
C.O.D.	496,7 mg O_2/l	≤ 500 mg O_2/l*
Solidi Sospesi Totali	188 mg/l	≤ 200 mg /l*
Tensioattivitotali MBAS	2 mg /l	≤ 4 mg /l*
Grassi ed oli animali e vegetali	< 10 mg/l	≤ 40 mg /l*
Fosforo totale (P)	2,31 mg/l	≤ 10 mg /l*
Azoto totale (N)	105,7 mg/l	//
Solidi sedimentabili	< 1 ml/l	//

(I dati riportati si riferiscono esclusivamente al campione analizzato in laboratorio).

§ SECONDO METODI UFFICIALI APAT IRSA-CNR 29/2003.

* DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 (ALLEGATO 5, TABELLA 3): *SCARICO IN FOGNATURA.*

Lamezia Terme, 05/01/2017.

Il responsabile,
Dott. Antonio Sdanganelli

DOTTOR ANTONIO SDANGANELLI N. 43957

Agrolab
di Sdanganelli Dr Antonio
Laboratorio certificato con il sistema di gestione EN ISO 9001:2008
Loc. Marinella 88040 Lamezia Terme (CZ) tel. e fax 0968.53620
p.iva 02374030795

AgroLab
Laboratorio di analisi chimiche ambientali

TÜV AUSTRIA
TÜV AUSTRIA CERT GMBH

Laboratorio accreditato dal Servizio Fitosanitario della Regione Calabria (Prot. 5398/12450 del 21/05/04 e 5747/13781 del 3/10/05)

SPETT. DECA SRL
ZONA IND. SAN PIETRO LAMETINO
COMP. PIATTAFORMA DEPURATIVA
LAMEZIA TERME (CZ)

Certificato analisi Prot. Gen. A 791/16

Denominazione Campione: "ACQUA DI SCARICO IN USCITA DAL DEPURATORE DI "LAMEZIA TERME (CZ)"

Data prelievo: 30/12/16; data ricevimento: 30/12/16; data inizio prove: 30/12/16; data termine prove: 05/01/17.

Campionamento: effettuato da dr. Sdanganelli.

DATI ANALITICI ai sensi della tabella 1 All. 5, D. lgs 152/2006

Parametri §	Risultato	Valore Limite*
B.O.D.$_5$ a 20°C	8 mg O_2/l	≤ 25 mg O_2/l
C.O.D.	23,2 mg O_2/l	≤ 125 mg O_2/l
Solidi Sospesi Totali	8 mg/l	≤ 35 mg /l

(I dati riportati si riferiscono esclusivamente al campione analizzato in laboratorio).

§ SECONDO METODI UFFICIALI APAT IRSA-CNR 29/2003.

* DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 (ALLEGATO 5, TABELLA 1): *SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI.*

Lamezia Terme, 05/01/2017.

Il responsabile,
Dott. Antonio Sdanganelli

DOTTOR ANTONIO SDANGANELLI N. 43951

AgroLab
Laboratorio di analisi chimiche ambientali

TÜV AUSTRIA

Laboratorio accreditato dal Servizio Fitosanitario della Regione Calabria (Prot. 5398/12450 del 21/05/04 e 5747/13781 del 3/10/05)

SPETT. DECA SRL
ZONA IND. SAN PIETRO LAMETINO
COMP. PIATTAFORMA DEPURATIVA
LAMEZIA TERME (CZ)

Certificato analisi Prot. Gen. A/791/16/BIS

Denominazione Campione: "ACQUA DI SCARICO IN USCITA DAL DEPURATORE DI "LAMEZIA TERME"

Data prelievo: 30/12/16; data ricevimento: 30/12/16; data inizio prove: 30/12/16; data termine prove: 05/01/17.

Campionamento: effettuato da dr. Sdanganelli.

DATI ANALITICI ai sensi della tabella 1 All. 5, D. lgs 152/2006

Parametri §	Risultato	Valore Limite*
Escherichia coli	5 UFC/100 mL	≤ 5000 UFC/100 mL
Cloro residuo	0,18 mg/l	0,2 mg/l

(I dati riportati si riferiscono esclusivamente al campione analizzato in laboratorio).

Note: valore di cloro attivo letto alla macchina dosatrice = //

§ SECONDO METODI UFFICIALI APAT IRSA-CNR 29/2003.

* DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 (ALLEGATO 5, TABELLA 1): *SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI.*

Lamezia Terme, 05/01/2017.

Il responsabile,
Dott. Antonio Sdanganelli

DOTTORE ANTONIO SDANGANELLI N. 488/57

Agrolab
di Sdanganelli Dr Antonio
Laboratorio certificato con il sistema di gestione EN ISO 9001:2008
Loc. Marinella 88040 Lamezia Terme (CZ) tel. e fax 0968.53620
p.iva 02374030795