AgroLab
Laboratorio di analisi chimiche ambientali

Laboratorio accreditato dal Servizio Fitosanitario della Regione Calabria
(Prot. 5398/12450 del 21/05/04 e 5747/13781 del 3/10/05)

SPETT. DECA SRL
ZONA IND. SAN PIETRO LAMETINO
COMP. PIATTAFORMA DEPURATIVA
LAMEZIA TERME (CZ)

Certificato analisi Prot. Gen. A/190/14

Denominazione Campione: "ACQUA DI SCARICO IN ENTRATA AL DEPURATORE DI "LAMEZIA TERME"

Data prelievo dichiarata: 30/04/14; data ricevimento: 30/04/14; data inizio prove: 30/04/14; data termine prove: 08/05/14.

Campionamento: effettuato da dr. Sdanganelli (verbale di prelievo del 28/02/14).

DATI ANALITICI ai sensi della tabella 3 All. 5, D. lgs 152/2006

Parametri §	Risultato	Valore Limite
pH	6,94	5,5 - 9,5*
B.O.D$_5$ a 20°C	90 mg O_2/l	≤ 250 mg O_2/l*
C.O.D.	146 mg O_2/l	≤ 500 mg O_2/l*
Solidi Sospesi Totali	88 mg/l	≤ 200 mg /l*
Tensioattivi totali MBAS	1,86 mg /l	≤ 4 mg /l*
Grassi ed oli animali e vegetali	< 10 mg/l	≤ 40 mg /l*
Fosforo totale (P)	6,5 mg/l	≤ 10 mg /l*
Azoto totale (N)	20,4 mg/l	//
Solidi sedimentabili	< 1 ml/l	//


(i dati riportati si riferiscono esclusivamente al campione analizzato in laboratorio).

§ SECONDO METODI UFFICIALI APAT IRSA-CNR 29/2003.

* DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 (ALLEGATO 5, TABELLA 3): *SCARICO IN FOGNATURA*.

Lamezia Terme, 08/05/2014.

Il responsabile,
Dott. Antonio Sdanganelli



Agrolab
di Sdanganelli Dr Antonio
Loc. Marinella 88040 Lamezia Terme (CZ) tel. e fax 0968.53620
p.iva 02374030795

AgroLab
Laboratorio di analisi chimiche ambientali

Laboratorio accreditato dal Servizio Fitosanitario della Regione Calabria
(Prot. 5398/12450 del 21/05/04 e 5747/13781 del 3/10/05)

PETT. DECA SRL
ZONA IND. SAN PIETRO LAMETINO
COMP. PIATTAFORMA DEPURATIVA
LAMEZIA TERME (CZ)

Certificato analisi Prot. Gen. A/191/14

Denominazione Campione: "ACQUA DI SCARICO IN USCITA DAL DEPURATORE DI "LAMEZIA TERME"

Data prelievo dichiarata: 30/04/14; data ricevimento: 30/04/14; data inizio prove: 30/04/14; data termine prove: 08/05/14.

Campionamento: effettuato da dr. Sdanganelli.

DATI ANALITICI ai sensi della tabella 1 All. 5, D. lgs 152/2006

Parametri §	Risultato	Valore Limite*
B.O.D.$_5$ a 20°C	12 mg O_2/l	≤ 25 mg O_2/l
C.O.D.	46,3 mg O_2/l	≤ 125 mg O_2/l
Solidi Sospesi Totali	28 mg/l	≤ 35 mg /l

(I dati riportati si riferiscono esclusivamente al campione analizzato in laboratorio).

§ SECONDO METODI UFFICIALI APAT IRSA-CNR 29/2003.

* DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 (ALLEGATO 5, TABELLA 1): *SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI.*

Lamezia Terme, 08/05/2014.

Il responsabile,
Dott. Antonio Sdanganelli

DOTTOR ANTONIO SDANGANELLI N. 43657

Agrolab
di Sdanganelli Dr Antonio
Loc. Marinella 88040 Lamezia Terme (CZ) tel. e fax 0968.53620
p iva 02374030795