AgroLab
Laboratorio di analisi chimiche ambientali

TÜV AUSTRIA
ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001
ZERTIFIKAT NR. 20 100 151437086
TÜV AUSTRIA CERT GMBH

Laboratorio accreditato dal Servizio Fitosanitario della Regione Calabria
(Prot. 5398/12450 del 21/05/04 e 5747/13781 del 3/10/05)

SPETT. DECA SRL
ZONA IND. SAN PIETRO LAMETINO
COMP. PIATTAFORMA DEPURATIVA
LAMEZIA TERME (CZ)

Certificato analisi Prot. Gen. A 822/17

Denominazione Campione: "ACQUA DI SCARICO IN ENTRATA AL DEPURATORE DI "LAMEZIA TERME (CZ)".

Data prelievo: 31/10/17; data ricevimento: 31/10/17; data inizio prove: 31/10/17; data termine prove: 06/11/17.

Campionamento: effettuato da dr. Sdanganelli.

DATI ANALITICI ai sensi della tabella 3 All. 5, D. lgs 152/2006

Parametri §	Risultato	Valore Limite
pH	6,98	5,5 - 9,5*
B.O.D.$_5$ a 20°C	250 mg O_2/l	≤ 250 mg O_2/l*
C.O.D.	481,4 mg O_2/l	≤ 500 mg O_2/l*
Solidi Sospesi Totali	167 mg/l	≤ 200 mg /l*
Tensioattivi totali	1,32 mg /l	≤ 4 mg /l*
Grassi ed oli animali e vegetali	< 10 mg/l	≤ 40 mg /l*
Fosforo totale (P)	1,7 mg/l	≤ 10 mg /l*
Azoto totale (N)	305 mg/l	//
Solidi sedimentabili	< 1 ml/l	//

(I dati riportati si riferiscono esclusivamente al campione analizzato in laboratorio).

§ SECONDO METODI UFFICIALI APAT IRSA-CNR 29/2003.

* DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 (ALLEGATO 5, TABELLA 3): *SCARICO IN FOGNATURA.*

Lamezia Terme, 06/11/2017.

Il responsabile,
Dott. Antonio Sdanganelli

DOTTORE ANTONIO SDANGANELLI N. 4885

Agrolab
di Sdanganelli Dr Antonio
Laboratorio certificato con il sistema di gestione EN ISO 9001:2008
Loc. Marinella 88040 Lamezia Terme (CZ) tel. e fax 0968.53620
p.iva 02374030795

AgroLab
Laboratorio di analisi chimiche ambientali

TÜV AUSTRIA
ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001
ZERTIFIKAT NR. 20 100 15143706
TÜV AUSTRIA CERT GMBH

Laboratorio accreditato dal Servizio Fitosanitario della Regione Calabria (Prot. 5398/12450 del 21/05/04 e 5747/13781 del 3/10/05)

SPETT. DECA SRL
ZONA IND. SAN PIETRO LAMETINO
COMP. PIATTAFORMA DEPURATIVA
LAMEZIA TERME (CZ)

Certificato analisi Prot. Gen. A 823/17

Denominazione Campione: "ACQUA DI SCARICO IN USCITA DAL DEPURATORE DI "LAMEZIA TERME (CZ)"

Data prelievo: 31/10/17; data ricevimento: 31/10/17; data inizio prove: 31/10/17; data termine prove: 06/11/17.

Campionamento: effettuato da dr. Sdanganelli.

DATI ANALITICI ai sensi della tabella 1 All. 5, D. lgs 152/2006

Parametri §	Risultato	Valore Limite*
B.O.D.$_5$ a 20°C	9 mg O_2/l	≤ 25 mg O_2/l
C.O.D.	25,8 mg O_2/l	≤ 125 mg O_2/l
Solidi Sospesi Totali	14 mg/l	≤ 35 mg /l

(I dati riportati si riferiscono esclusivamente al campione analizzato in laboratorio).

§ SECONDO METODI UFFICIALI APAT IRSA-CNR 29/2003.

* DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 (ALLEGATO 5, TABELLA 1): *SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI.*

Lamezia Terme, 06/11/2017.

Il responsabile,
Dott. Antonio Sdanganelli

DOTTORE ANTONIO SDANGANELLI N. 43657

Agrolab
di Sdanganelli Dr Antonio
Laboratorio certificato con il sistema di gestione EN ISO 9001:2008
Loc. Marinella 88040 Lamezia Terme (CZ) tel. e fax 0968.53620
p.iva 02374030795

AgroLab
Laboratorio di analisi chimiche ambientali

TÜV AUSTRIA
ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001
ZERTIFIKAT NR. 20 100 151437086
TÜV AUSTRIA CERT GMBH

Laboratorio accreditato dal Servizio Fitosanitario della Regione Calabria (Prot. 5398/12450 del 21/05/04 e 5747/13781 del 3/10/05)

SPETT. DECA SRL
ZONA IND. SAN PIETRO LAMETINO
COMP. PIATTAFORMA DEPURATIVA
LAMEZIA TERME (CZ)

Certificato analisi Prot. Gen. A/823/17/BIS

Denominazione Campione: "ACQUA DI SCARICO IN USCITA DAL DEPURATORE DI "LAMEZIA TERME"

Data prelievo: 31/10/17; data ricevimento: 31/10/17; data inizio prove: 31/10/17; data termine prove: 02/11/17.

Campionamento: effettuato da dr. Sdanganelli.

DATI ANALITICI ai sensi della tabella 1 All. 5, D. lgs 152/2006

Parametri §	Risultato	Valore Limite*
Escherichia coli	3 UFC/100 mL	≤ 5000 UFC/100 mL
Cloro residuo	0,15 mg/l	0,2 mg/l

(I dati riportati si riferiscono esclusivamente al campione analizzato in laboratorio).

Note: valore di cloro attivo letto alla macchina dosatrice = //

§ SECONDO METODI UFFICIALI APAT IRSA-CNR 29/2003.

* DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 (ALLEGATO 5, TABELLA 1): *SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI.*

Lamezia Terme, 06/11/2017.

Il responsabile,
Dott. Antonio Sdanganelli

DOTTORE AGRONOMO ANTONIO SDANGANELLI N. 43657 ORDINE NAZIONALE PROFESSIONALE

E' per Ufficio Tecnico Volpe
c.a.

Ordine di Servizio

Visto, Lamezia Terme - 7 NOV 2017

Agrolab
di Sdanganelli Dr Antonio
Laboratorio certificato con il sistema di gestione EN ISO 9001:2008
Loc. Marinella 88040 Lamezia Terme (CZ) tel. e fax 0968.53620
p.iva 02374030795