AgroLab
Laboratorio di analisi chimiche ambientali

CORRISPONDENZA IN ENTRATA
N. 170/IA
del 28.02.2012
DECA s.r.l.

Laboratorio accreditato dal Servizio Fitosanitario della Regione Calabria (Prot. 5398/12450 del 21/05/04 e 5747/13781 del 3/10/05)

SPETT. DECA SRL
ZONA IND. SAN PIETRO LAMETINO
COMP. PIATTAFORMA DEPURATIVA
LAMEZIA TERME (CZ)

Certificato analisi Prot. Gen. A/44/12

Denominazione Campione: "ACQUA DI SCARICO IN ENTRATA AL DEPURATORE DI "LAMEZIA TERME"

Data prelievo: 31/01/12; data ricevimento: 31/01/12; data inizio prove: 31/01/12; data termine prove: 06/02/12.

Campionamento: effettuato da personale aziendale DECA srl alla presenza del dr. Sdanganelli (verbale di prelievo del 31/01/12).

DATI ANALITICI ai sensi della tabella 3 All. 5, D. lgs 152/2006

Parametri §	Risultato	Valore Limite*
B.O.D.$_5$ a 20°C	45 mg O_2/l	≤ 250 mg O_2/l
C.O.D.	108,7 mg O_2/l	≤ 500 mg O_2/l
Solidi Sospesi Totali	100 mg/l	≤ 200 mg /l

(I dati riportati si riferiscono esclusivamente al campione analizzato in laboratorio).

§ SECONDO METODI UFFICIALI APAT IRSA-CNR 29/2003.

* DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 (ALLEGATO 5, TABELLA 3): *SCARICO IN FOGNATURA*.

Lamezia Terme, 24/02/2012.

Il responsabile,
Dott. Antonio Sdanganelli

DOTTORE ANTONIO SDANGANELLI N. 49657

Agrolab
di Sdanganelli Dr Antonio
Loc. Marinella 88040 Lamezia Terme (CZ) tel. e fax 0968.53620
p.iva 02374030795

AgroLab
Laboratorio di analisi chimiche ambientali

Laboratorio accreditato dal Servizio Fitosanitario della Regione Calabria (Prot. 5398/12450 del 21/05/04 e 5747/13781 del 3/10/05)

SPETT. DECA SRL
ZONA IND. SAN PIETRO LAMETINO
COMP. PIATTAFORMA DEPURATIVA
LAMEZIA TERME (CZ)

Certificato analisi **Prot. Gen. A/45/12**

Denominazione Campione: "ACQUA DI SCARICO IN USCITA DAL DEPURATORE DI "LAMEZIA TERME"

Data prelievo: 31/01/12; data ricevimento: 31/01/12; data inizio prove: 31/01/12; data termine prove: 06/02/12.

Campionamento: effettuato da personale aziendale DECA srl alla presenza del dr. Sdanganelli (verbale di prelievo del 31/01/12).

DATI ANALITICI ai sensi della tabella 1 All. 5, D. lgs 152/2006

Parametri §	Risultato	Valore Limite*
B.O.D.$_5$ a 20°C	4 mg O_2/l	≤ 25 mg O_2/l
C.O.D.	16,8 mg O_2/l	≤ 125 mg O_2/l
Solidi Sospesi Totali	6 mg/l	≤ 35 mg /l

(I dati riportati si riferiscono esclusivamente al campione analizzato in laboratorio).

§ SECONDO METODI UFFICIALI APAT IRSA-CNR 29/2003.

* DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 (ALLEGATO 5, TABELLA 1): *SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI.*

Lamezia Terme, 24/0/2012.

Il responsabile,
Dott. Antonio Sdanganelli



AgroLab
Laboratorio di analisi chimiche ambientali

Laboratorio accreditato dal Servizio Fitosanitario della Regione Calabria
(Prot. 5398/12450 del 21/05/04 e 5747/13781 del 3/10/05)

SPETT. DECA SRL
ZONA IND. SAN PIETRO LAMETINO
COMP. PIATTAFORMA DEPURATIVA
LAMEZIA TERME (CZ)

Certificato analisi **Prot. Gen. A/45/12/T3**

Denominazione Campione: "ACQUA DI SCARICO IN USCITA DAL DEPURATORE DI "LAMEZIA TERME"

Data prelievo: 31/01/12; data ricevimento: 31/01/12; data inizio prove: 31/01/12; data termine prove: 10/02/12.

Campionamento: effettuato da personale aziendale DECA srl alla presenza del dr. Sdanganelli (verbale di prelievo del 31/01/12).

DATI ANALITICI ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006 (Allegato 5, Tabella 3)

Parametri §	Risultato	Valore Limite*
pH	6,99	5,5 - 9,5
Azoto Ammoniacale (NH_4^+)	0,5 mg/l	≤ 15 mg/l
Azoto nitroso (NO_2)	< 0,06 mg/l	≤ 0,6 mg/l
Azoto nitrico (NO_3)	6,9 mg/l	≤ 20 mg/l
Fosforo totale	1,85 mg/l	≤ 10 mg /l
Materiali grossolani	Assenti	Assenti
Cloruri (Cl)	106,3 mg/l	≤ 1200 mg /l
Fluoruri (F)	0,06 mg/l	≤ 6 mg /l
Solfati (SO_4)	15 mg/l	≤ 1000 mg /l
Solfiti (SO_3)	< 0,1 mg /l	≤ 1 mg /l
Solfuri (H_2S)	< 1 mg /l	≤ 1 mg /l
Cianuri totali (CN)	< 0,5 mg /l	≤ 0,5 mg /l
Cloro attivo	0,12 mg/l	≤ 0,2 mg/l
Colore	Non percettibile	Non percettibile con diluizione 1:20
Odore	Accettabile	Non deve essere causa di molestie
Tensioattivi totali MBAS	< 0,5 mg /l	≤ 2 mg /l
Zinco totale (Zn)	0,41 mg /l	≤ 0,5 mg /l
Ferro totale (Fe)	0,19 mg /l	≤ 2 mg /l
Manganese totale (Mn)	0,08 mg /l	≤ 2 mg /l
Cadmio totale (Cd)	I.L.R. *	≤ 0,02 mg /l
Cromo totale (Cr)	I.L.R. *	≤ 2 mg /l
Nichel totale (Ni)	I.L.R. *	≤ 2 mg /l
Mercurio totale (Hg)	I.L.R. *	≤ 0,005 mg /l
Alluminio totale (Al)	0,1 mg /l	≤ 1 mg /l
Bario totale (Ba)	6,4 mg /l	≤ 20 mg /l
Boro totale (B)	I.L.R. *	≤ 2 mg /l
Selenio totale (Se)	I.L.R. *	≤ 0,03 mg /l
Arsenico totale (As)	I.L.R. *	≤ 0,5 mg /l
Stagno totale (Sn)	I.L.R. *	≤ 10 mg /l

Agrolab
di Sdanganelli Dr Antonio
Loc. Marinella 88040 Lamezia Terme (CZ) tel. e fax 0968.53620
p.iva 02374030795



AgroLab
Laboratorio di analisi chimiche ambientali

Laboratorio accreditato dal Servizio Fitosanitario della Regione Calabria
(Prot. 5398/12450 del 21/05/04 e 5747/13781 del 3/10/05)

Parametri §	Risultato	Valore Limite*
Rame totale (Cu)	0,02 mg /l	≤ 0,1 mg /l
Piombo totale (Pb)	I.L.R. *	≤ 0,2 mg /l
Cr esavalente (Cr^{VI})	I.L.R.*	≤ 0,2 mg /l
Idrocarburi totali	< 0,1 mg /l	≤ 5 mg /l
Solventi Organici Aromatici	< 0,1 mg /l	≤ 0,2 mg /l
Solventi Organici Azotati	< 0,1 mg /l	≤ 0,1 mg /l
Solventi Clorurati	< 0,5 mg/l	≤ 1 mg /l
Fenoli	< 0,1 mg /l	≤ 0,5 mg /l
Aldeidi	< 0,1 mg/l	≤ 1 mg /l
Grassi e oli animali e vegetali	< 10 mg/l	≤ 20 mg /l
Pesticidi fosforati	N.R^	< 0,10 mg /l
Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	N.R^	< 0,05 mg /l
Aldrin	N.R^	<0,01 mg /l
Dieldrin	N.R^	<0,01 mg /l
Endrin	N.R^	<0,002 mg /l
Isodrin	N.R^	<0,002 mg /l
Escherichia coli	80 UFC/100 ml	< 5000 UFC/100ml
Saggio di tossicità acuta (*Daphnia magna*)	Accettabile: Numero organismo immobili < 50%	Numero organismo immobili < 50%

(I dati riportati si riferiscono esclusivamente al campione analizzato in laboratorio).

§ SECONDO METODI UFFICIALI APAT IRSA-CNR 29/2003.

^Non Rilevato

* DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 (ALLEGATO 5, TABELLA 3): *SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI.*

Lamezia Terme, 27/02/2012.

Il responsabile,
Dott. Antonio Sdanganelli



Agrolab
di Sdanganelli Dr Antonio
Loc. Marinella 88040 Lamezia Terme (CZ) tel. e fax 0968.53620
p.iva 02374030795

AgroLab
Laboratorio di analisi chimiche ambientali

PROT. N° 210/EN
DATA 20-03-12

Laboratorio accreditato dal Servizio Fitosanitario della Regione Calabria
(Prot. 5398/12450 del 21/05/04 e 5747/13781 del 3/10/05)

SPETT. DECA SRL
ZONA IND. SAN PIETRO LAMETINO
COMP. PIATTAFORMA DEPURATIVA
LAMEZIA TERME (CZ)

Certificato analisi Prot. Gen. A/46/12

Denominazione Campione: "ACQUA DI SCARICO IN ENTRATA AL DEPURATORE DI "LAMEZIA TERME"

Data prelievo: 17/02/12; data ricevimento: 17/02/12; data inizio prove: 17/02/12; data termine prove: 23/02/12.

Campionamento: effettuato da personale aziendale DECA srl alla presenza del dr. Sdanganelli (verbale di prelievo del 17/02/12).

DATI ANALITICI ai sensi della tabella 3 All. 5, D. lgs 152/2006

Parametri §	Risultato	Valore Limite*
B.O.D.$_5$ a 20°C	49 mg O_2/l	≤ 250 mg O_2/l
C.O.D.	121,4 mg O_2/l	≤ 500 mg O_2/l
Solidi Sospesi Totali	71 mg/l	≤ 200 mg /l

(I dati riportati si riferiscono esclusivamente al campione analizzato in laboratorio).

§ SECONDO METODI UFFICIALI APAT IRSA-CNR 29/2003.

* DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 (ALLEGATO 5, TABELLA 3): *SCARICO IN FOGNATURA*..

Lamezia Terme, 27/02/2012.

Il responsabile,
Dott. Antonio Sdanganelli

DOTTORE ANTONIO SDANGANELLI N. 43557

Agrolab
di Sdanganelli Dr Antonio
Loc. Marinella 88040 Lamezia Terme (CZ) tel. e fax 0968.53620
p.iva 02374030795

AgroLab
Laboratorio di analisi chimiche ambientali

Laboratorio accreditato dal Servizio Fitosanitario della Regione Calabria
(Prot. 5398/12450 del 21/05/04 e 5747/13781 del 3/10/05)

SPETT. DECA SRL
ZONA IND. SAN PIETRO LAMETINO
COMP. PIATTAFORMA DEPURATIVA
LAMEZIA TERME (CZ)

Certificato analisi Prot. Gen. A/47/12

Denominazione Campione: "ACQUA DI SCARICO IN USCITA DAL DEPURATORE DI "LAMEZIA TERME"

Data prelievo: 17/02/12; data ricevimento: 17/02/12; data inizio prove: 17/02/12; data termine prove: 23/02/12.

Campionamento: effettuato da personale aziendale DECA srl alla presenza del dr. Sdanganelli (verbale di prelievo del 17/02/12).

DATI ANALITICI ai sensi della tabella 1 All. 5, D. lgs 152/2006

Parametri §	Risultato	Valore Limite*
B.O.D.$_5$ a 20°C	7 mg O_2/l	≤ 25 mg O_2/l
C.O.D.	30,2 mg O_2/l	≤ 125 mg O_2/l
Solidi Sospesi Totali	9 mg/l	≤ 35 mg /l

(I dati riportati si riferiscono esclusivamente al campione analizzato in laboratorio).

§ SECONDO METODI UFFICIALI APAT IRSA-CNR 29/2003.

* DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 (ALLEGATO 5, TABELLA 1): *SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI.*

Lamezia Terme, 27/02/2012.

Il responsabile,
Dott. Antonio Sdanganelli



AgroLab
Laboratorio di analisi chimiche ambientali

Laboratorio accreditato dal Servizio Fitosanitario della Regione Calabria
(Prot. 5398/12450 del 21/05/04 e 5747/13781 del 3/10/05)

SPETT. DECA SRL
ZONA IND. SAN PIETRO LAMETINO
COMP. PIATTAFORMA DEPURATIVA
LAMEZIA TERME (CZ)

Certificato analisi **Prot. Gen. A/50/12**

Denominazione Campione: "ACQUA DI SCARICO IN ENTRATA AL DEPURATORE DI "LAMEZIA TERME"

Data prelievo: 29/02/12; data ricevimento: 29/02/12; data inizio prove: 29/02/12; data termine prove: 06/03/12.

Campionamento: effettuato da personale aziendale DECA srl alla presenza del dr. Sdanganelli (verbale di prelievo del 29/02/12).

DATI ANALITICI ai sensi della tabella 3 All. 5, D. lgs 152/2006

Parametri §	Risultato	Valore Limite*
B.O.D.$_5$ a 20°C	45 mg O_2/l	≤ 250 mg O_2/l
C.O.D.	88,2 mg O_2/l	≤ 500 mg O_2/l
Solidi Sospesi Totali	67,4 mg/l	≤ 200 mg /l


(I dati riportati si riferiscono esclusivamente al campione analizzato in laboratorio).

§ SECONDO METODI UFFICIALI APAT IRSA-CNR 29/2003.

* DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 (ALLEGATO 5, TABELLA 3): *SCARICO IN FOGNATURA*.

Lamezia Terme, 07/03/2012.

Il responsabile,
Dott. Antonio Sdanganelli



AgroLab
Laboratorio di analisi chimiche ambientali

Laboratorio accreditato dal Servizio Fitosanitario della Regione Calabria
(Prot. 5398/12450 del 21/05/04 e 5747/13781 del 3/10/05)

SPETT. DECA SRL
ZONA IND. SAN PIETRO LAMETINO
COMP. PIATTAFORMA DEPURATIVA
LAMEZIA TERME (CZ)

Certificato analisi Prot. Gen. A/49/12

Denominazione Campione: "ACQUA DI SCARICO IN USCITA DAL DEPURATORE DI "LAMEZIA TERME"

Data prelievo: 29/02/12; data ricevimento: 29/02/12; data inizio prove: 29/02/12; data termine prove: 06/03/12.

Campionamento: effettuato da personale aziendale DECA srl alla presenza del dr. Sdanganelli (verbale di prelievo del 29/02/12).

DATI ANALITICI ai sensi della tabella 1 All. 5, D. lgs 152/2006

Parametri §	Risultato	Valore Limite*
B.O.D.$_5$ a 20°C	4 mg O_2/l	≤ 25 mg O_2/l
C.O.D.	17 mg O_2/l	≤ 125 mg O_2/l
Solidi Sospesi Totali	7,5 mg/l	≤ 35 mg /l

(I dati riportati si riferiscono esclusivamente al campione analizzato in laboratorio).

§ SECONDO METODI UFFICIALI APAT IRSA-CNR 29/2003.

* DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 (ALLEGATO 5, TABELLA 1): *SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI.*

Lamezia Terme, 12/03/2012.

Il responsabile,
Dott. Antonio Sdanganelli

Agrolab
di Sdanganelli Dr Antonio
Loc. Marinella 88040 Lamezia Terme (CZ) tel. e fax 0968.53620
p.iva 02374030795

10/12

AgroLab
Laboratorio di analisi chimiche ambientali

Laboratorio accreditato dal Servizio Fitosanitario della Regione Calabria
(Prot. 5398/12450 del 21/05/04 e 5747/13781 del 3/10/05)

SPETT. DECA SRL
ZONA IND. SAN PIETRO LAMETINO
COMP. PIATTAFORMA DEPURATIVA
LAMEZIA TERME (CZ)

Certificato analisi Prot. Gen. A/49/12/T3

Denominazione Campione: "ACQUA DI SCARICO IN USCITA DAL DEPURATORE DI "LAMEZIA TERME"

Data prelievo: 29/02/12; data ricevimento: 29/02/12; data inizio prove: 29/02/12; data termine prove: 12/03/12.

Campionamento: effettuato da personale aziendale DECA srl alla presenza del dr. Sdanganelli (verbale di prelievo del 29/02/12).

DATI ANALITICI ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006 (Allegato 5, Tabella 3)

Parametri §	Risultato	Valore Limite*
pH	7,02	5,5 - 9,5
Azoto Ammoniacale (NH_4^+)	0,5 mg/l	≤ 15 mg/l
Azoto nitroso (NO_2)	< 0,06 mg/l	≤ 0,6 mg/l
Azoto nitrico (NO_3)	5,5 mg/l	≤ 20 mg/l
Fosforo totale	1,6 mg/l	≤ 10 mg /l
Materiali grossolani	Assenti	Assenti
Cloruri (Cl)	96,5 mg/l	≤ 1200 mg /l
Fluoruri (F)	0,4 mg/l	≤ 6 mg /l
Solfati (SO_4)	19 mg/l	≤ 1000 mg /l
Solfiti (SO_3)	< 0,1 mg /l	≤ 1 mg /l
Solfuri (H_2S)	< 1 mg /l	≤ 1 mg /l
Cianuri totali (CN)	< 0,5 mg /l	≤ 0,5 mg /l
Cloro attivo	0,08 mg/l	≤ 0,2 mg/l
Colore	Non percettibile	Non percettibile con diluizione 1:20
Odore	Accettabile	Non deve essere causa di molestie
Tensioattivi totali MBAS	< 0,5 mg /l	≤ 2 mg /l
Zinco totale (Zn)	0,29 mg /l	≤ 0,5 mg /l
Ferro totale (Fe)	0,16 mg /l	≤ 2 mg /l
Manganese totale (Mn)	0,07 mg /l	≤ 2 mg /l
Cadmio totale (Cd)	L.L.R. *	≤ 0,02 mg /l
Cromo totale (Cr)	L.L.R. *	≤ 2 mg /l
Nichel totale (Ni)	L.L.R. *	≤ 2 mg /l
Mercurio totale (Hg)	L.L.R. *	≤ 0,005 mg /l
Alluminio totale (Al)	0,12 mg /l	≤ 1 mg /l
Bario totale (Ba)	5,1 mg /l	≤ 20 mg /l
Boro totale (B)	L.L.R. *	≤ 2 mg /l
Selenio totale (Se)	L.L.R. *	≤ 0,03 mg /l
Arsenico totale (As)	L.L.R. *	≤ 0,5 mg /l
Stagno totale (Sn)	L.L.R. *	≤ 10 mg /l

Agrolab
di Sdanganelli Dr Antonio
Loc. Marinella 88040 Lamezia Terme (CZ) tel. e fax 0968.53620
p.iva 02374030795



AgroLab
Laboratorio di analisi chimiche ambientali

Laboratorio accreditato dal Servizio Fitosanitario della Regione Calabria
(Prot. 5398/12450 del 21/05/04 e 5747/13781 del 3/10/05)

Parametri §	Risultato	Valore Limite*
Rame totale (Cu)	0,028 mg /l	≤ 0,1 mg /l
Piombo totale (Pb)	I.L.R.*	≤ 0,2 mg /l
Cr esavalente (Cr^{VI})	I.L.R.*	≤ 0,2 mg /l
Idrocarburi totali	< 0,1 mg /l	≤ 5 mg /l
Solventi Organici Aromatici	< 0,1 mg /l	≤ 0,2 mg /l
Solventi Organici Azotati	< 0,1 mg /l	≤ 0,1 mg /l
Solventi Clorurati	< 0,5 mg/l	≤ 1 mg /l
Fenoli	< 0,1 mg /l	≤ 0,5 mg /l
Aldeidi	< 0,1 mg/l	≤ 1 mg /l
Grassi e oli animali e vegetali	< 10 mg/l	≤ 20 mg /l
Pesticidi fosforati	N.R^	< 0,10 mg /l
Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	N.R^	< 0,05 mg /l
Aldrin	N.R^	<0,01 mg /l
Dieldrin	N.R^	<0,01 mg /l
Endrin	N.R^	<0,002 mg /l
Isodrin	N.R^	<0,002 mg /l
Escherichia coli	70 UFC/100 ml	< 5000 UFC/100ml
Saggio di tossicità acuta (*Daphnia magna*)	Accettabile; Numero organismo immobili < 50%	Numero organismo immobili < 50%

(I dati riportati si riferiscono esclusivamente al campione analizzato in laboratorio).

§ SECONDO METODI UFFICIALI APAT IRSA-CNR 29/2003.

^Non Rilevato

* DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 (ALLEGATO 5, TABELLA 3): *SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI.*

Lamezia Terme, 12/03/2012.

Il responsabile,
Dott. Antonio Sdanganelli

Agrolab
di Sdanganelli Dr Antonio
Loc. Marinella 88040 Lamezia Terme (CZ) tel. e fax 0968.53620
p.iva 02374030795

AgroLab
Laboratorio di analisi chimiche ambientali

PROT. N° 119/12
DATA 21.03.2012
FIRMA

Laboratorio accreditato dal Servizio Fitosanitario della Regione Calabria (Prot. 5398/12450 del 21/05/04 e 5747/13781 del 3/10/05)

SPETT. DECA SRL
ZONA IND. SAN PIETRO LAMETINO
COMP. PIATTAFORMA DEPURATIVA
LAMEZIA TERME (CZ)

Certificato analisi Prot. Gen. A/59/12

Denominazione Campione: "ACQUA DI SCARICO IN ENTRATA AL DEPURATORE DI "LAMEZIA TERME"

Data prelievo: 15/03/12; data ricevimento: 15/03/12; data inizio prove: 15/03/12; data termine prove: 21/03/12.

Campionamento: effettuato da personale aziendale DECA srl alla presenza del dr. Sdanganelli (verbale di prelievo del 15/03/12).

DATI ANALITICI ai sensi della tabella 3 All. 5, D. lgs 152/2006

Parametri §	Risultato	Valore Limite*
B.O.D.$_5$ a 20°C	45 mg O_2/l	≤ 250 mg O_2/l
C.O.D.	80 mg O_2/l	≤ 500 mg O_2/l
Solidi Sospesi Totali	36,6 mg/l	≤ 200 mg /l

(I dati riportati si riferiscono esclusivamente al campione analizzato in laboratorio).

§ SECONDO METODI UFFICIALI APAT IRSA-CNR 29/2003.

* DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 (ALLEGATO 5, TABELLA 3): *SCARICO IN FOGNATURA*.

Lamezia Terme, 21/03/2012.

Il responsabile,
Dott. Antonio Sdanganelli

ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
DOTTORE ANTONIO SDANGANELLI N. 436S7

Agrolab
di Sdanganelli Dr Antonio
Loc. Marinella 88040 Lamezia Terme (CZ) tel. e fax 0968.53620
p.iva 02374030795

AgroLab
Laboratorio di analisi chimiche ambientali

Laboratorio accreditato dal Servizio Fitosanitario della Regione Calabria
(Prot. 5398/12450 del 21/05/04 e 5747/13781 del 3/10/05)

SPETT. DECA SRL
ZONA IND. SAN PIETRO LAMETINO
COMP. PIATTAFORMA DEPURATIVA
LAMEZIA TERME (CZ)

Certificato analisi Prot. Gen. A/60/12

Denominazione Campione: "ACQUA DI SCARICO IN USCITA DAL DEPURATORE DI "LAMEZIA TERME"

Data prelievo: 15/03/12; data ricevimento: 15/03/12; data inizio prove: 15/03/12; data termine prove: 21/03/12.

Campionamento: effettuato da personale aziendale DECA srl alla presenza del dr. Sdanganelli (verbale di prelievo del 15/03/12).

DATI ANALITICI ai sensi della tabella 1 All. 5, D. lgs 152/2006

Parametri §	Risultato	Valore Limite*
B.O.D.$_5$ a 20°C	8 mg O_2/l	≤ 25 mg O_2/l
C.O.D.	35 mg O_2/l	≤ 125 mg O_2/l
Solidi Sospesi Totali	5 mg/l	≤ 35 mg /l

(I dati riportati si riferiscono esclusivamente al campione analizzato in laboratorio).

§ SECONDO METODI UFFICIALI APAT IRSA-CNR 29/2003.

* DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 (ALLEGATO 5, TABELLA 1): *SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI.*

Lamezia Terme, 21/03/2012.

Il responsabile,
Dott. Antonio Sdanganelli

Agrolab
di Sdanganelli Dr Antonio
Loc. Marinella 88040 Lamezia Terme (CZ) tel. e fax 0968.53620
p.iva 02374030795