COMUNE DI TOLLO - arrivo - Prot. 4338/PROT del 13/06/2018 - titolo VI - classe 08

REGIONE ABRUZZO
A.S.L. LANCIANO-VASTO-CHIETI
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Area Lanciano-Vasto

SIAN

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Via M. Polo 55/A 66054 Vasto (CH)
FAX 0873363631
sian.lava@asl2abruzzo.it

Direttore f.f.:
Dr. Ranalli Ercole
Tel. 0873-308624-3283808216
ercole.ranalli@asl2abruzzo.it

SETTORI OPERATIVI
Fitofarmaci, Micologia e Acque Potabili
Dr. Felice Donato
Tel. 0873-308660-3283808217
felice.donato@asl2abruzzo.it
Tecnico della Prevenzione
Sig. Pollutri Nicola
Tel. 0873-308635

Nutrizione
Dr.ssa Colleluori Claudia
Tel 0873-308662-3283808218
claudia.colleluori@asl2abruzzo.it

Amministrativo
Sig.ra Vitelli Rosa
Tel 0873-308604
rosa.vitelli@asl2abruzzo.it
Sig.ra Crignale Giulia
Tel 0873-308672
giulia.crignale@asl2abruzzo.it

Igiene degli Alimenti
Tecnico della Prevenzione
Sig. Di Paolo Giuseppe
giuseppe.dipaolo@asl2abruzzo.it
Tel 0873-308609

SEDE DI LANCIANO
Via Silvio Spaventa, 37

Igiene degli Alimenti
Dr.ssa Saraullo Vera
vera.saraullo@asl2abruzzo.it
Tel 0872-706938-3283808219

Tecn. della Prevenzione-*Micologo*
Sig. Bisbano Luciano
Tel 0872-706669-3283808213
luciano.bisbano@asl2abruzzo.it

Tecnico della Prevenzione
Sig. Silverii Algerino
Tel 0872-706921

Nutrizione
Dr.ssa Di Tommaso Flora
flora.ditommaso@asl2abruzzo.it
Tel 0872-706667-3283808221

Assistente Sanitario
Dr.ssa Francesca Di Camillo
francesca.dicamillo@asl2abruzzo.it
Tel. 0872-706205

Fitofarmaci, Micologia e Acque potabili
Dr.ssa Di Fabio Gabriella
gabriella.difabio@asl2abruzzo.it
Tel 0872-706668-3283808220

Tecn. della Prevenzione-*Micologo*
Sig. D'Alicarnasso Franco
Tel 0872706921
franco.dalicarnasso@asl2abruzzo.it

Amministrativi
Sig.ra Rita Pantaleone
rita.pantaleone@asl2abruzzo.it
Tel 0872-706705
FAX 0872-706733

Sig.ra Adriana Masciarelli
adriana.masciarelli@asl2abruzzo.it
Tel 0872-706929

Sig.ra Di Fabio Lidia
Tel. 0872-706920

Prot. n°0027022U18-CH

Lanciano, lì 11.06.2018

Al SINDACO del Comune di
TOLLO

e, p.c. Spett.le SASI S.p.a.
Zona industriale, 5
66034 LANCIANO

OGGETTO: Trasmissione risultati analisi per parametri chimico-fisici e microbiologici acque potabili.

Per opportuna conoscenza si trasmettono, in allegato, i risultati delle analisi effettuate sul campione n°38 del 21.05.2018 di acqua potabile per parametri chimico-fisici e microbiologici, inviati a questo Servizio IAN dall'ARTA di Pescara rapporto di prova PE/002637/18, con nota Pec n°0024272 del 07/06/2018. Esito **REGOLAMENTARE.**

Distinti saluti.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE REGIONE ABRUZZO ASL n. 02 Lanciano-Vasto-Chieti

Il Dirigente Medico
Servizio Igiene degli Alimenti
e della Nutrizione
Dr. ssa Gabriella Di Fabio

Da "dist.pescara@pec.artaabruzzo.it" <dist.pescara@pec.artaabruzzo.it>

A "dpf011@regione.abruzzo.it" <dpf011@regione.abruzzo.it>, "dpf011@pec.regione.abruzzo.it" <dpf011@pec.regione.abruzzo.it>, "acqua.sian@pec.asl2abruzzo.it" <acqua.sian@pec.asl2abruzzo.it>

Data giovedì 7 giugno 2018 - 11:05

Prot.N.0024272/2018 - CAMPIONE DI ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO PRELEVATO NEL COMUNE DI TOLLO (CH). TRASMISSIONE RAPPOR

Allegato(i)

DatiProtocollazione.xml (3 Kb)
scansione_21.pdf (2928 Kb)

COMUNE DI TOLLO - arrivo - Prot. 4338/PROT del 13/06/2018 - titolo VI - classe 08

COMUNE DI TOLLO - arrivo - Prot. 4338/PROT del 13/06/2018 - titolo VI - classe 08

artaabruzzo
agenzia regionale per la tutela dell'ambiente
Distretto Provinciale di Pescara

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Alla ASL N.02 – LANCIANO-VASTO-CHIETI
Dip.to di Prevenzione - SIAN
Viale Marco Polo, 55/A
66054 VASTO (CH)
PEC: acqua.sian@pec.asl2abruzzo.it

Alla Regione Abruzzo
Direzione Politiche della Salute
Sevizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Ufficio I.A.N. e P.A.
Via Conte di Ruvo, 74
65100 PESCARA
Pec: dpf011@pec.regione.abruzzo.it
dpf011@ regione.abruzzo.it

Oggetto: Campione di acqua destinata al consumo umano prelevato nel Comune di Tollo (CH).
Trasmissione Rapporto di prova n°: **PE/002637/18.**

Si trasmettono, allegate alla presente, le risultanze delle analisi di laboratorio sul campione di acqua destinata al consumo umano, di cui all'oggetto.

Distinti saluti.

Il Direttore del Distretto
(Dr.ssa Emanuela Scamosci)

MP

Distretto provinciale di Pescara – Viale G. Marconi, 51 – 65126 Pescara
Tel: 085/4500751 Fax: 085/45007505 E-mail: dist.pescara@artaabruzzo.it PEC: dist.pescara@pec.artaabruzzo.it
Cod. Fisc. 91059790682 – P. I.V.A. 01599980685

Certificato N° 205977

artaabruzzo
agenzia regionale per la tutela dell'ambiente
SEDE D - Distretto Provinciale di Pescara
Viale G. Marconi, 51 - 65126 Pescara
Tel.: 0854500751 Fax: 08545007505
E-mail: dist.pescara@pec.artaabruzzo.it

ACCREDIA
LAB N° 0687
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

RAPPORTO DI PROVA N° PE/002637/18

Campione di: ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Verbale N.: 38 **del:** 21/05/2018
Prelevatore: ASL DI CHIETI -
Data prelievo: 21/05/2018
Comune di prelievo: TOLLO (CH)
Punto di prelievo: COD. TLL 10 - F.P. PIAZZA UMBERTO I
Altre informazioni: RETE IN DISTRIBUZIONE
Richiedente: ASL 2 LANCIANO - VASTO - CHIETI - DIP. DI PREV.
Indirizzo richiedente:
Tipo di richiesta: ROUTINE
Data di accettazione: 21/05/2018
Conforme: Si

RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Data inizio prove: 22/05/18 **Data fine prove:** 24/05/18

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Conta di enterococchi intestinali	UNI EN ISO 7899-2:2003	UFC/100 mL	0	-	0	(1)
Conta di Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 mL	0	-	0	(1)
Conta di batteri Coliformi	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 mL	0	-	0	(1)

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 22/05/18 **Data fine prove:** 22/05/18

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Colore*	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	unità Pt/Co	<10	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	(1)
Odore*	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	tasso diluizione	0	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	(1)
pH	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	unità di pH	8,1	± 0,1	6,5÷9,5	(1)
Conduttività	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20°C	219	± 3	2500	(1)
Torbidità*	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	<1	-	1	(1)
Ammonio	UNI 11669:2017	mg/L NH4	<0.02	-	0.5	(1)

COMUNE DI TOLLO - arrivo - Prot. 4338/PROT del 13/06/2018 - titolo VI - classe 08

artaabruzzo
agenzia regionale per la tutela dell'ambiente

SEDE D - Distretto Provinciale di Pescara

Viale G. Marconi, 51 - 65126 Pescara
Tel.: 0854500751 Fax: 08545007505
E-mail: dist.pescara@pec.artaabruzzo.it

ACCREDIA

LAB N° 0687

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 22/05/18 **Data fine prove:** 22/05/18

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Cloro residuo libero*	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/L	0,11	-	0,2	(1)

* Prova non accreditata da ACCREDIA

GIUDIZIO ***(non soggetto ad accreditamento):*** Si evidenzia che la descrizione del punto di prelievo,riportata sul Modulo Accettazione Campioni,controfirmato dal latore del campione,è diversa da quella riportata sul Verbale di Campionamento.
Qualora il SIAN ASL LANCIANO VASTO CHIETI ritenesse opportuno rivedere la identificazione del punto di prelievo in questione,può segnalarlo all'Ufficio
Accettazione di questo Distretto,tramite il latore del prossimo campione.

Data emissione: 30/05/2018

Il Dirigente del Laboratorio di Chimica Ambientale
Dott.ssa Emanuela Scamosci

Il Dirigente del Laboratorio di Biologia Ambientale
Dott.ssa Anna Renzi

FINE RAPPORTO DI PROVA

(Il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non può essere riprodotto anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. Il presente Rapporto di Prova e le relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cinque anni dalla data della loro emissione)

NOTE:

(1) D.Lgs 31/01 e successive modifiche ed integrazioni

- Espressione dei risultati per le prove microbiologiche: se "0" (zero) (microrganismi < 1 UFC/volume analizzato); se da 1 a 3 colonie (microrganismi presenti < 4 UFC/volume analizzato)
- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove chimiche e chimico-fisiche: è espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.
- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove microbiologiche: è espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilità.
- Il metodo utilizzato per la prova enterococchi è finalizzato all'individuazione delle seguenti specie E. faecalis,, E. faecium, E. durans e E. hirae.
- I risultati dei parametri riferiti alla tabella "Analisi chimiche e chimico-fisiche" indicati con il simbolo (<), si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato.
- L'attività di campionamento è esclusa dal campo di applicazione dell'accreditamento.

COMUNE DI TOLLO - arrivo - Prot. 4338/PROT del 13/06/2018 - titolo VI - classe 08