COMUNE DI TORNIMPARTE - arrivo - Prot. 296/PROT del 14/01/2020 - titolo VI - classe 08

Gran Sasso Acqua S.p.A.

L'Aquila lì 14 GEN. 2020
Prot. N. U-2020-721
Fax.
C.a.

Al COMUNE DI TORNIMPARTE
Via il Corso, 178
67049 Tornimparte AQ
segreteria@pec.comune.tornimparte.aq.it

Alla A.S.L. n. 01 – Avezzano Sulmona L'Aquila
Dipartimento di Prevenzione
c.a. S.I.A.N. L'Aquila
protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it

Oggetto: **Comunicazione esito Analisi dei campioni di acque destinate al consumo umano prelevati nel Comune di Tornimparte in data 08/01/2020**

Sede:
V.Ettore Moschino 23/B
67100 L'AQUILA

Tel. +39 0862 4021
Fax +39 0862 402500

Registro Imprese AQ 4659
R.E.A CCIAA AQ 83953
P.IVA e C.F. 00083520668

Facendo seguito alle ns. precedenti note prot. n. U-2019-16865 del 19/12/2019, prot. n. U-2019-16943 del 23/12/2019 e prot. n. U-2019-0016984 del 30/12/2019 si informano gli Enti in indirizzo che in data 08/01/2020 sono stati ripetuti i prelievi di campioni di acqua destinata al consumo umano sulla rete idrica gestita nel comune di Tornimparte ovvero:

-uscita del Serbatoio di Villagrande;

-fontana pubblica in Piazza dei Longobardi in località Villagrande;

-fontana pubblica in Via S. Bartolomeo in località Pie' la Villa;

-fontana pubblica in Via Morrone in località Piedi la Costa.

Si informa altresì che il laboratorio incaricato dalla Scrivente, in attesa dei Rapporti di Prova, ha trasmesso la tabella riepilogativa che alleghiamo dalla quale si evince che i parametri presi in esame per ciascun campione rientrano nei limiti previsti dal D.lgs. 31/2001 e successive modifiche.

Ai fini degli adempimenti consequenziali si invita ad attendere l'esito dei prelievi effettuati dalla ASL.

Distinti Saluti

Il Coordinatore della Struttura R.Q.T.I.
Geom. Paola D'Alfonso

IL DIRETTORE TECNICO
armando balducci architetto

COMUNE DI TORNIMPARTE - arrivo - Prot. 296/PROT del 14/01/2020 - titolo VI - classe 08

ASTRA
STUDIO CHIMICO ASSOCIATO
Astra Studio Chimico Associato
Via Piano Romili, 6 (loc Gammarana) 64100 Teramo
Tel 0861 413103 - 212201 - Fax 0861 222240
www.astrastudio.it info@astrastudio.it
P.IVA 00430490672

Spett.le
GranSasso Acque
Via Ettore Moschino 23 B (AQ) 67100

			RdP →	2161888-001	2161889-001	2161890-001	2161891-001	
			Data →	08/01/2020	08/01/2020	08/01/2020	08/01/2020	
Analiti ↓	Unita` di misura ↓	Metodo ↓	Descrizione →	Uscita Serbatoio Villagrande - Tornimparte (AQ) STR20/01/001	F.P. Villagrande - Piazza dei Longobardi - Tornimparte (AQ) STR20/01/002	F.P. Piè La Villa - Via S. Bartolomeo - Tornimparte (AQ) STR20/01/003	F.P. Piedi La Costa - Via Morrone - Tornimparte (AQ) STR20/01/005	Limiti D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modifiche.↓
Colore	Scala Pt/Co	APAT CNR IRSA 2020 A,C Man 29 2003	Risultato:	< 1	< 1	< 1	< 1	
Odore	-	APAT CNR IRSA 2050 Man 26 2033	Risultato:	Inodore	Inodore	Inodore	Inodore	
Sapore	-	APAT CNR IRSA 2080 Man 26 2003	Risultato:	Insapore	Insapore	Insapore	Insapore	
Torbidità	NTU	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	Risultato:	0,15	0,15	0,2	0,2	1
Cloro libero (disinfettante residuo)	mg/l	APAT CNR IRSA 4080 Man 26 2003	Risultato:	0,1	0,08	0,07	0,1	
pH	U	APAT CNR IRSA 2060 Man 26 2003	Risultato:	7,88	7,82	7,86	7,95	compreso fra 6,5 e 9,5
Conducibilità	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 26 2003	Risultato:	227	221	229	229	2500
Ammonio	mg/l	APAT CNR IRSA 4030 A2, C Man 26 2003	Risultato:	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,5
Nitrito (come NO2)	mg/l	APAT CNR IRSA 4050 Man 26 2003	Risultato:	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,5
Nitrato (come NO3)	mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	Risultato:	1,68	1,68	1,66	1,64	50
Durezza	°F	APAT CNR IRSA 2040 B Man 26 2003	Risultato:	15,2	14,8	14,8	14,8	50
Cloruri	mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	Risultato:	1,55	1,58	1,55	1,54	250
Fluoruri	mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	Risultato:	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	1,5
Solfati	mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	Risultato:	2,48	2,45	2,45	2,47	250
Conta di Batteri Coliformi a 37 °C	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9380-1:2017	Risultato:	0	0	0	0	0
Conta di Escherichia Coli	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9380-1:2017	Risultato:	0	0	0	0	0
Conta di enterococchi intestinali	UFC/100 ml	UNI EN ISO 14189:2016	Risultato:	0	0	0	0	0
Contegio colonie a 22°C	UFC/ml	UNI EN ISO 6222: 2001	Risultato:	0	0	0	0	100
Conta di Clostridium perfrigens	UFC/100 ml	ISO 7899-2:2000	Risultato:	0	0	0	0	0
Conta di Stafilococchi patogeni	UFC/250 ml	PA 1,67 2013 rev. 02	Risultato:	0	0	0	0	
Conta di Pseudomonas aeruginosa	UFC/250 ml	UNI EN ISO 16266:2008	Risultato:	0	0	0	0	0

Nota : Tabella dati provvisoria, seguiranno RdP.

13/01/2020, Teramo

Firma

DOTT. ALFIO DI DOMENICO CHIMICO 3036

Dott. Alfio Di Domenico